



**PRODUCENT CENTRAL WENTYLACYJNYCH Z ODZYSKIEM CIEPŁA**

Dąbrowka Górna, ul. Posiłkowa 4a, 47-300 Krapkowice, woj. opolskie  
tel. (77) 44 044 98, tel. (77) 44 044 96, tel. (77) 55 582 28, tel. (77) 55 582 29  
fax. (77) 44 044 92, fax. (77) 55 542 03  
NIP: 754-000-55-71, Regon: 530918584

## **ATESTY HIGIENICZNE REKUPERATORÓW MISTRAL**



**PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**  
**NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ**  
**DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY**  
**HYGIENIC CERTIFICATE**

**HK/B/0615/02/2007**

ORYGINAL

Wyrób / product: **Centrale wentylacyjne MISTRAL:**  
typ: Basenowe - 1100 BSR, 2000BSR, 3000BSR, 4000BSR; Geo, duo z  
podwójnym wymiennikiem krzyżowym: 300 geo, 400 geo, 600 geo, 300  
duo, 600 duo, 800 duo

Zawierający / containing: PCV, polipropylen, stal i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: montowania w instalacjach wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i  
użyteczności publicznej w tym w obiektach służby zdrowia i oświatowo -  
wychowawczych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących  
warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Z wyjątkiem pomieszczeń dla których odrębne przepisy wymagają stosowania innych rozwiązań.  
Wymagane jest stosowanie w centralach filtrów posiadających Atesty Higieniczne.

Wytwórca / producer:

Pro - Vent Systemy Wentylacyjne  
45-002 Opole  
ul. Poświętowskiej 3 - 5

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Pro - Vent Systemy Wentylacyjne  
45-002 Opole  
ul. Poświętowskiej 3 - 5



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów  
przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2012-06-29  
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
The certificate loses its validity after 2012-06-29  
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 29 czerwca 2007

The date of issue of the certificate: 29th June 2007

Kierownik  
Zakładu Higieny Komunalnej

  
Dr Janusz Świątczak

str. 1 z 1