

DANE ErP (EKOPROJEKT) – SWM**

Centrala wentylacyjna **MISTRAL CITY FH 200**



DANE PRODUKTU	MISTRAL CITY FH 200
KLASYFIKACJA	
Klasa efektywności energetycznej – war. klimatu umiarkowanego	A
Jednostkowe zużycie energii (JZE) – war. klimatu umiarkowanego	- 36,81 kWh/m ² /rok
INFORMACJE O PRODUKCIE I DANE TECHNICZNE	
Typ SWM	dwukierunkowy
Rodzaj napędu	układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora
Rodzaj układu odzysku ciepła	przeponowy, entalpiczny
Sprawność cieplna odzysku ciepła*	79,3 %
Maksymalna wartość natężenia przepływu	200 m ³ /h
Pobór mocy przy maksymalnym natężeniu przepływu	63 W
Poziom mocy akustycznej (L _{WA})	41 dB
Wartość odniesienia natężenia przepływu	0,0389 m ³ /s
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia	50 Pa
JPM	0,21 W/(m ³ /h)
Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania	kanałowy system wentylacyjny, sterowanie czasowe
Współczynnik maksymalnych zewnętrznych przecieków powietrza	4,4 %
Współczynnik maksymalnych wewnętrznych przecieków powietrza	7,5 %
Umieszczenie i opis mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra	sygnalizacja na manipulatorze
Adres strony internetowej zawierającej instrukcje montażu wstępnego/demontażu	www.pro-vent.pl/dokumentacja
Roczne zużycie energii elektrycznej (RZE)	237 kWh
Roczne oszczędności w ogrzewaniu (ROO) – war. klimatu umiark.	4270 kWh/rok na 100 m ²
Roczne oszczędności w ogrzewaniu (ROO) – war. klimatu ciepłego	1930 kWh/rok na 100 m ²
Roczne oszczędności w ogrzewaniu (ROO) – war. klimatu chłodnego	8360 kWh/rok na 100 m ²

* dla przepływu 140 m³/h.

** dokument przygotowany zgodnie z rozporządzeniem UE nr 1254/2014 z dn. 11.07.2014 r. uzupełniającym dyrektywę 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych.